

TECHNICAL DATA

JVF,JMF,JBF, 引張試験

提出書類管理 No. 37,616

第93-220号

印文 納付 印

平成 5年 4月13日

財団法人 日本電気用品試験所
理事長 田中 野 郎

1. 依頼者社名 東京都立区野学園2-2-12
株式会社 ジョイント工業 係 係 係
代表取締役社長 森 博 樹

2. 検 査 品 名 ジョイントフレックスとコネクタ

3. 検 査 品 の 名

ジョイントフレックス (JVVF11番) 及びコネクタ (JBC 16-16, JUC 16-16)
ジョイントフレックス (JVVF21番) 及びコネクタ (JBC 22-22, JUC 22-22)
ジョイントフレックス (JVVF21番) 及びコネクタ (JBC 28-28, JUC 28-28)
ジョイントフレックス (JMF11番) 及びコネクタ (JBC 16-16, JUC 16-16)
ジョイントフレックス (JMF21番) 及びコネクタ (JBC 22-22, JUC 22-22)
ジョイントフレックス (JMF21番) 及びコネクタ (JBC 28-28, JUC 28-28)
ジョイントフレックス (JBF11番) 及びコネクタ (JBC 16-16, JUC 16-16)
ジョイントフレックス (JBF21番) 及びコネクタ (JBC 22-22, JUC 22-22)
ジョイントフレックス (JBF21番) 及びコネクタ (JBC 28-28, JUC 28-28)

4. 試 験 成 績

ジョイントフレックスとコネクタ一組の引張試験
室温23℃ 湿度54% 引張速度50mm/min

電線管の種類	コネクタの種類	荷 重 値 (N)			
		試料1	試料2	試料3	平均
JVVF11番	JBC 16-16, JUC 16-16	1090	1025	1075	1058
JVVF21番	JBC 22-22, JUC 22-22	1400	1400	1400	1400
JVVF21番	JBC 28-28, JUC 28-28	1650	1575	1750	1658
JMF11番	JBC 16-16, JUC 16-16	880	860	860	880
JMF21番	JBC 22-22, JUC 22-22	900	820	840	890
JMF21番	JBC 28-28, JUC 28-28	1175	1175	1175	1175
JBF11番	JBC 16-16, JUC 16-16	2500	2000	2500	2500
JBF21番	JBC 22-22, JUC 22-22	3550	3450	1800	2283
JBF21番	JBC 28-28, JUC 28-28	1700	1000	1550	1417

備 考 この試験は、世帯用の電気用品試験所で行った。

種類 引張、破壊試験
 品種 JVVF,JMF,JBF
 題目 試験成績書 第93-220号
 試験者 財団法人 日本電気用品試験所
 依頼者 株式会社 ジョイント工業

引張強度3回の平均値 (N)

サイズ	16	22	28
JVF	1,033	1,400	1,658
JMF	880	893	1,175
JBF	2,600	2,283	1,617

管理ファイル No. G036-20021211-L123

JOINT 株式会社 ジョイント工業

品質保証課

